



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РС 00-25601

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Системы газоаналитические СГАЭС-ТН, комплектуемые датчиками газовыми оптическими ДГО с маркировкой взрывозащиты IExdIICT4 и устройствами пороговыми УПЭС.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1540

Изготовитель (поставщик): ЗАО "Электронстандарт-прибор"  
(192286, г. Санкт-Петербург, пр-т Славы, 35, корп. 2).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификат соответствия НАНИО "ЦСВЭ" № РОСС RU.ГБ05.В01981 от 08.06.2007 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 30.07.2010

Дата выдачи 30.07.2007

Начальник Управления государственного  
горного и металлургического надзора  
*Ш.М. Тугуз* Ш.М. Тугуз  
(по доверенности № КП-23/213 от 12.02.2007)



А В 025237